

## Fertigstellungsanzeige für elektrische Anlagen > 1kV

### Anlagenbetreiber:

Vor- und Nachname / Firma		Telefon
Postleitzahl:	Ort	Straße/Haus-Nr.

### Anlage:

Zu bespannende Anschlussanlage (OZ, Bezeichnung):
---

Anschlussleistung (kW):	Erdungswert (Ohm):
-------------------------	--------------------

HH-Sicherungs-Nennstrom oder Schutzgeräte-Einstellung mit Salzburg Netz GmbH abgestimmt	Schutzgeräte-Einstellung und Schutzgeräte-Funktion geprüft
---	--

Betriebsführungsübereinkommen abgeschlossen mit Firma:
--

Bemerkungen zu den ausgeführten Arbeiten:
---

### Erklärung des Anlagenerrichters:

Alle angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel entsprechen den technischen und organisatorischen Regeln für Betreiber und Benutzer von Übertragungs- und Verteilnetzen der E – Control. Stellungnahmen und Anforderungen der Salzburg Netz GmbH werden eingehalten, sodass diese Betriebsmittel keine unzulässigen Netzzrückwirkungen verursachen.

Es erfolgte eine Überprüfung gemäß den entsprechenden Checklisten der „Technische Richtlinien für Transformatorstationen und Schaltanlagen am Mittelspannungsnetz der Salzburg Netz GmbH“.

Die elektrische Anlage wurde entsprechend den Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsvorschriften und Normen errichtet. Die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen samt Erdungsanlage und Potentialausgleich wurden auf ihre Funktion überprüft und dokumentiert. Etwaige Wandlerrückwirkungen wurden gemäß gültiger TAEV und den gültigen Ausführungsbestimmungen der Salzburg Netz GmbH errichtet.

### Beilagen: Einpoliges Schaltbild

Namen (in BLOCKSCHRIFT, Firmenstempel) und Unterfertigung:

--

Eigentümer/Anlagenbetreiber (bei Kundenanlagen)

--

Anlagenerrichter

--

Salzburg Netz GmbH